

ATTEST

(n° attest : ... / 2024)

Uitvoeren van Wettelijke Vlarem controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Conseco BV
Adres waar de tank zich bevindt : - Bellestraat 69
- 9100 St-Niklaas

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 25/07/2024

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / ~~Metaal~~ / Verharde kunststof / ~~Beton~~

Fabrikant : onbekend
 Serienummer : onbekend
 Bouwjaar : 1986
 Inhoud in liter : 800 liter x 5
 Product : Mazout
(verwarming)

* De tanks staan binnen in de kelder
en de leidingen lopen boven de grond.
De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

Uitgevoerde controle :

- een visuele controle van de opslagtank.
- een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- bovengronds.
- opvangbak niet aanwezig.

EVENTUELE OPMERKING :

- Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door onze diensten.
- Plaatsing elektro-sonde door derden. (de stekker van de sonde is kapot, dient te worden hersteld)
- Andere : het is zijn ontoegankelijke tanks.
- Datum vorig certificaat : /

RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...6... maand in gebruik blijven.

De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop : ● oranje : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.
~~○ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.~~

Datum : 25/07/2024

Stempel + Handtekening erkend technicus
(Voor waar en echt verklaard.)


Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen
Erkend Technicus - Controleur
SV 03007
Tanktechno België