



**AIB-VINÇOTTE Belgium** - Vereniging zonder winstoogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com  
 Safety, quality and environmental services

---

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**  
Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen  
Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be  
Contactpersoon: JAN ROSSCHAERT ,

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT / 15 / 60538109 / 00 / NL / 006  
Klantref.: 10241001  
Contractref.: 2108799/1000

• Uw gegevens  
Ref.: mail agent /

• Interventiegegevens  
Plaats: Residentie Aleca : Philippe Saverysstraat, 9140 Temse  
Datum: 30/10/2015  
Uitgevoerd door: MATTHIAS HERREMANS (5029)

Vercauteren Ronny bvba

Strijderslaan, 71  
9220 Hamme  
Belgie

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### INSTALLATIE

Naam: Appartement 02.B Voornaam:  
Adres: Philippe Saverysstraat 258 Post nr.: 9140 Stad: Temse  
Tel:

**- Eigenaar of beheerder**  
**- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: Vercauteren Voornaam: Ronny BVBA  
BTW nr.: BE 0475579716

**- Plaats type**  
Woonenheid

### BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

### BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 30/10/2040. (\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
Directeur Generaal

## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 3.5 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >0.5 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN: EAN niet meegedeeld  
kWh meter nr.: kWh meter niet geplaatst

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V  
Maximale nominale stroom: 40 A  
Voedingsleiding hoofdbord - type: EXVB  
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 4\*10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: aardingslus

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting: 40A300mA  
Aantal borden: 1  
Aantal eindstroombanen: 16

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

- **Nieuwe installatie**
- **Bestaande installatie**

## **ANDERE BIJLAGE(N)**

ORIGINEEL